



VKF Technische Auskunft Nr. 31748

Inhaber /-in
Burnblock ApS
Wilders Plads 15C
1403 Copenhagen
Denmark

Hersteller /-in
Burnblock ApS
1403 Copenhagen
Denmark

Gruppe 135 - Anstriche und Imprägnierungen

Produkt NACHHALTIGES, NATÜRLICHES UND UNGIFTIGES BRANDSCHUTZMITTEL

Beschreibung Flammschutzmittel für:
Accoya ($D \geq 19\text{mm}$, $RD=500-550\text{kg/m}^3$), Befestigung ohne Luftspalt
Eiche ($D \geq 20\text{mm}$, $RD=500-750\text{kg/m}^3$), Befestigung ohne Luftspalt
Applikation:
Burnblock Fire Retardant: 16-78kg/m³

Anwendung RF2
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde

Unterlagen SP Technical, Boras: Prüfbericht '6P07344' (10.11.2015), Prüfbericht '5P06680' (31.10.2016), Klassifizierungsbericht '6P07344-1' (31.10.2016), Klassifizierungsbericht '5P006680-1' (10.11.2015); Finotrol Oy, Mikkeli: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2412-CPR-1026-01' (23.12.2020)

Prüfbestimmungen EN 13823

Beurteilung Klassifizierung B-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 08.09.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo