



## VKF Technische Auskunft Nr. 31750

**Inhaber /-in**

Burnblock ApS  
Wilders Plads 15C  
1403 Copenhagen  
Denmark

**Hersteller /-in**

Burnblock ApS  
1403 Copenhagen  
Denmark

**Gruppe**

135 - Anstriche und Imprägnierungen

**Produkt**

NACHHALTIGES, NATÜRLICHES UND UNGIFTIGES BRANDSCHUTZMITTEL

**Beschreibung**

Flammschutzmittel für:  
Sperrholz Birke (D=6.5mm, RD=722kg/m<sup>3</sup>), Befestigung ohne Luftspalt  
Sperrholz Birke (D=12mm, RD=745kg/m<sup>3</sup>), Befestigung mit/ohne Luftspalt  
Applikation:  
Burnblock Fire Retardant: 20-60kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF2  
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde

**Unterlagen**

DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PFA11335B' (30.04.2019), Prüfbericht 'PFA10976D' (22.03.2017), Klassifizierungsbericht 'PCA1055A' (16.05.2019), Klassifizierungsbericht 'PCA10438A' (31.03.2017); Finotrol Oy, Mikkeli: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2412-CPR-1027-01' (23.12.2020)

**Prüfbestimmungen**

EN 13823

**Beurteilung**

Klassifizierung C-s1,d0 E=6.5mm  
Klassifizierung B-s1,d0 E=12mm

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

**Ausstellungsdatum**

08.09.2021

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo