



## VKF Technische Auskunft Nr. 31749

**Inhaber /-in**

Burnblock ApS  
Wilders Plads 15C  
1403 Copenhagen  
Denmark

**Hersteller /-in**

Burnblock ApS  
1403 Copenhagen  
Denmark

**Gruppe**

135 - Anstriche und Imprägnierungen

**Produkt**

NACHHALTIGES, NATÜRLICHES UND UNGIFTIGES BRANDSCHUTZMITTEL

**Beschreibung**

Flammschutzmittel für:  
Fichte (D≥15mm, RD=355-536kg/m<sup>3</sup>), Befestigung mit/ohne Luftspalt  
Zeder (D≥15mm, RD=316-494kg/m<sup>3</sup>), Befestigung mit/ohne Luftspalt  
Kiefer (D≥15mm, RD=430kg/m<sup>3</sup>), Befestigung mit/ohne Luftspalt  
Lärche (D≥15mm, RD=617-691kg/m<sup>3</sup>), Befestigung mit/ohne Luftspalt  
Applikation:  
Burnblock Fire Retardant: 34.2-41.8kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF2  
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde

**Unterlagen**

DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PFA11308A' (11.02.2019), Prüfbericht 'PFA11473C' (24.03.2020), Prüfbericht 'PFA11473G' (08.09.2020), Prüfbericht 'PFA11675A' (23.02.2021), Klassifizierungsbericht 'PCA10543A' (21.02.2019); Finotrol Oy, Mikkeli: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2412-CPR-1026-01' (23.12.2020), Beurteilung '-' (25.02.2021)

**Prüfbestimmungen**

EN 13823

**Beurteilung**

Klassifizierung B-s1,d0 E=15mm  
Klassifizierung B-s2,d0 E≥15mm

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

**Ausstellungsdatum**

08.09.2021

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo