



VKF Technische Auskunft Nr. 31752

Inhaber /-in

Burnblock ApS
Wilders Plads 15C
1403 Copenhagen
Denmark

Hersteller /-in

Burnblock ApS
1403 Copenhagen
Denmark

Gruppe

135 - Anstriche und Imprägnierungen

Produkt

NACHHALTIGES, NATÜRLICHES UND UNGIFTIGES BRANDSCHUTZMITTEL

Beschreibung

Flammschutzmittel für:
Sperrholz Kiefer (D=12mm, RD=525kg/m³), Befestigung mit/ohne Luftspalt
Applikation:
Burnblock Fire Retardant: 60-70kg/m³

Anwendung

RF2
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde

Unterlagen

DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PFA11335D' (30.04.2019), Klassifizierungsbericht 'PCA10555C' (16.05.2019); Finotrol Oy, Mikkeli: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2412-CPR-1027-01' (23.12.2020)

Prüfbestimmungen

EN 13823

Beurteilung

Klassifizierung B-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

08.09.2021

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo