



VKF Technische Auskunft Nr. 31681

Inhaber /-in

Burnblock ApS
Wilders Plads 15C
1403 Copenhagen
Denmark

Hersteller /-in

Burnblock ApS
1403 Copenhagen
Denmark

Gruppe

135 - Anstriche und Imprägnierungen

Produkt

NACHHALTIGES, NATÜRLICHES UND UNGIFTIGES BRANDSCHUTZMITTEL

Beschreibung

Flammschutzmittel für:
Thermisch behandelte Kiefer ($D \geq 15\text{mm}$, $RD=432\text{kg/m}^3$), Befestigung mit/ohne Luftspalt
Thermisch behandelte Abachi ($D \geq 15\text{mm}$, $RD=269-374\text{kg/m}^3$), Befestigung mit/ohne Luftspalt
Thermisch behandelte Esche ($D \geq 15\text{mm}$, $RD=617\text{kg/m}^3$), Befestigung mit/ohne Luftspalt
Applikation:
Burnblock Fire Retardant: 45.5-55.4kg/m³

Anwendung

RF2
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde

Unterlagen

DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PFA11473D' (02.06.2020), Prüfbericht 'PFA11473A' (24.03.2020), Prüfbericht 'PFA11473E' (22.06.2020), Klassifizierungsbericht 'PCA10648A' (02.06.2020); Finotrol Oy, Mikkeli: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2412-CPR-1026-01' (23.12.2020), Beurteilung '-' (01.06.2021)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s1,d0 D=15mm
Klassifizierung B-s2,d0 D>15mm

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

08.09.2021

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo